
[ENERGA-OPERATOR przypomina: Bezpieczne prace rolne, a sie?
elektroenergetyczna](#)

Data publikacji

08.07.2024

Mieszka?cy

**ENERGA-OPERATOR przypomina: Bezpieczne prace rolne, a
sie? elektroenergetyczna**

Prace rolne w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej powinny być wcześniejszym dokładnie
przeplanowane i zaplanowane. W trakcie ich wykonywania należy zachować szczególną ostrożność.
Chwila nieuwagi może przyczynić do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.



Zachowaj bezpieczeństwo podczas prac w pobliżu sieci elektroenergetycznej



Prace rolne w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej powinny być wcześniej dokładnie przemyślane i zaplanowane. W trakcie ich wykonywania należy zachować szczególną ostrożność. Chwila nieuwagi może przyczynić do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

■ Uważaj na wysunięte elementy pojazdu

Sprawdź czy żadna z części pojazdu nie zahaczy o linie energetyczne.

■ Uważaj na linie średniego i wysokiego napięcia

Do przeskoków ładunku elektrycznego może dojść bez bezpośredniego zetknięcia pojazdu z przewodami – zachowaj od nich bezpieczną odległość.

■ Uważaj na rutynę

Przy przejeżdżaniu pod przewodami zawsze zachowaj ostrożność, nawet jeśli udało ci się bezpiecznie przejechać wcześniej – wysokość przewodów od ziemi może zmieniać się np. od warunków atmosferycznych lub obciążenia linii energetycznej.

■ Uważaj na kable pod ziemią

Prace ziemne prowadź tak, aby nie zawadzić o biegnące pod ziemią kable lub bednarki uziemiające.

■ Uważaj przy składowaniu materiałów

Pod liniami energetycznymi nie składuj materiałów, np. plonów w stertach – zachowaj od nich bezpieczną odległość.



W razie wypadku zachowaj spokój.

Jeśli zahaczysz pojazdem o linie energetyczne, nie wysiadaj z niego i nie dotykaj jego metalowych elementów – pozostań w maszynie i czekaj na pomoc, a jeśli masz możliwość zadzwoń na numer

991 - Pogotowie Energetyczne.

Pojazd powinien opuścić tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia np. gdyby doszło do pożaru.

- [Udost?pnij](#)

- [Drukuj](#)

- [PDF](#)